

и/к - 06-07-2018 г.

[Ханты-Мансийское УФАС <to86@fas.gov.ru>]

Птн, 06-7-2018 15:43

От: [Ханты-Мансийское УФАС <to86@fas.gov.ru>]**Кому:** [to86@fas.gov.ru]**Тема:** Заполнен опросник: Написать в УФАС

Отправлено 6 июля 2018, 15:43

Отправлено анонимным пользователем:
[92.50.162.190]

Отправленные значения::

Текст обращения: Жалоба (заявление) на действие (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению закупок при проведении открытого запроса цен проводимым среди субъектов малого и среднего предпринимательства e-mail обратной связи: semz@bashbeton.ru
Адрес: 453261, РБ, г. Салават, ул.

Красноармейская,4а

Другие способы обратной связи:

i.sorokina@bashbeton.ru


Сфера деятельности: Антимонопольное регулирование

Тематика: Обращение по антимонопольному законодательству


Вложение:

http://hmao.fas.gov.ru/sites/hmao.f.isfb.ru/files/webform/zhaloba_ot_06.07.18_s_ср.pdf

Результаты могут быть просмотрены тут:


<http://hmao.fas.gov.ru/node/8043/submission/1249>

АКЦИОНЕРЗАР ИЭМФИЭТЕ
"САЛАВАТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ
МЕХАНИКА ЗАВОДЫ"



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"САЛАВАТСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ
МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

ОГРН 1030203382406; ИНН 0266022115;
КПП 026601001;
р/ч 40702810416240002447
в Филиале Банка ВТБ (ПАО)
в г. Нижнем Новгороде;
к/с 3010181020000000837; БИК 042202837;
ОКПО 50330799



453261, РБ, г. Салават, ул. Красноармейская, 4а
Т/ф (3476)39-25-48; Тел. (3476)35-41-08
e-mail: semzavod@yandex.ru; semz@bashbeton.ru
<http://www.semzrb.ru>

№ 94 от 6.07.2018

Управление Федеральной антимонопольной
службы по Тюменской области
625048, г. Тюмень, ул. Холодильная д. 58 «А»
тел. (3452) 503-155

Организатор: Открытое акционерное общество
«Югорская территориальная энергетическая
компания - Региональные сети»
628011, ХМАО, г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 118
тел. (3467) 31-81-18 доб. 412,
E-mail: zakupki@utek-rs.ru
shilo@id-suenco.ru, zakupki@k-m-i.ru
ИНН 8601033125

Участник: Акционерное общество
«Салаватский экспериментальный
механический завод»
(АО «Салаватский экспериментальный
механический завод»)

453261, РБ, г. Салават, ул. Красноармейская, 4а
Т/ф (347) 246-02-53; Тел. (3476)35-41-08
e-mail: semz@bashbeton.ru
ИНН 0266022115

**Заявление на действия (бездействие) заказчика, комиссии по осуществлению
закупок при проведении открытого запроса цен проводимым среди субъектов
малого и среднего предпринимательства**

АО «Салаватский экспериментальный механический завод» приняло участие в
открытом запросе цен №69/2018-Э в электронной форме участниками которого
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право
заключения договора поставки свай железобетонных для объекта: «Приобретение и
реконструкция РП 10кВ №16 с питающими, распределительными сетями
электрообеспечения и подстанциями г. Нягань» проводимым Открытым акционерным

обществом «Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети» в соответствии с Извещением размещенным на официальном сайте размещения закупки: www.zakupki.gov.ru закупка за № 31806514007 и www.utek-rs.ru. Адрес электронной площадки в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет": <http://utp.sberbank-ast.ru>

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок № 391 от 27.06.2018 г. АО «Салаватский экспериментальный механический завод» отказано в допуске к участию в запросе цен на основании абзаца 7 пункта 1.1.6. закупочной документации, несоответствие заявки техническому заданию Заказчика, согласно Технической документации, а именно в заявке, техническом задании и сертификате на продукцию участника указан ТУ 5817-004-01374760-2005, который не соответствует ГОСТ 19804-2012 указанному заказчиком в закупочной документации- Приложение №1

Согласно пункту 1 части 10 статьи 4 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее- Закон о закупках) в документации должны быть указаны требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.

Считаем указанную причину отклонения необоснованной, нарушающей требования указанной выше статьи Закона о закупках, а именно: Техническое задание (раздел 4 закупочной документации- Приложение №2) содержит требования к маркировке, технические характеристики и параметры Товара. В задании указано, что поставке подлежат: Свая железобетонная: с шифром: С 35.8-1 (Требования: ГОСТ 19804-2012) и Свая железобетонная с шифром: С 35.6-1. (Требования: ГОСТ 19804-2012).

Указанная Организатором маркировка С 35.8-1 и С 35.6-1. относится к категории свай электросетевого назначения вибрированных и центрифугированных применяемых в фундаментах под опоры ЛЭП. ГОСТ на данный вид Продукции отсутствует. Регламент маркировки данных свай осуществляется согласно требованиям серии 3.407.9-146 (выпуск 2) Унифицированные конструкции свайных фундаментов для стальных опор ВЛ – 500 кВ (лист 1).- Приложение №.3

Сваи железобетонные с заявленным Заказчиком в техническом задании ГОСТ 19804-2012 согласно области применения относятся к категории: «... Забивные сваи типа С и предназначены для возведения зданий и сооружений...» Указанная выше

маркировка электросетевых свай в данном ГОСТе отсутствует – (Приложение №4), другими словами, государственный отраслевой стандарт 19804-2012 устанавливает требования для категории: сваи забивные общего назначения, которые не предназначены для объектов электросетевого и энергетического назначения.

Акционерное общество «Салаватский экспериментальный механический завод» руководствуясь требованиями к оформлению заявок и иных документов, прилагаемых к заявке (согласно пп.2 п. 1.3.4 и пп.3 п. 1.3.5 закупочной документации- Приложение № 5): «...При описании условий и предложений Участником размещения заказа должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующего законодательства...»- указал в техническом задании ТУ 5817-004-01374760-2005 Серия 3.407-9-146 в соответствии с заявленной Заказчиком маркировкой Продукции.- (Приложение № 6).
Предъявленные Организатором торгов технические характеристики по бетону класса морозостойкости F 200 подтверждены Участником, в качестве обоснования к заявке были приложены образцы паспорта качества, и заключение аттестационной комиссии ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» о соответствии техническим требованиям ПАО «Россети».

По нашему мнению, Закупочная комиссия Открытого акционерного общества «Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети» нарушив требования пункта 1 части 10 статьи 4 Закона о закупках допустила некорректную формулировку в техническом задании маркировки Товара С 35.8-1; С 35.6-1 предназначенной для электросетевых объектов с обозначением соответствия требованиям ГОСТ 19804-2012.

Далее используя формальный подход к отбору заявок участников необоснованно была отклонена заявка АО «Салаватский экспериментальный механический завод» с предложением Товара изготовленного согласно ТУ 5817-004-01374760-2005 и в соответствии с рабочими чертежами серии 3.407.9-146 (выпуск 2) Унифицированные конструкции свайных фундаментов для стальных опор ВЛ – 500 кВ предназначенных для данного вида продукции.

Неточность в определении технических характеристик со стороны Заказчика не позволяет участникам надлежащим образом сформировать техническое предложение (задание) которое соответствовало бы общепринятым обозначениям и требованиям действующего законодательства. Считаем, что техническое задание Заказчика нарушает требования норм Закона о закупках и является основанием для ограничения конкуренции. Проведение закупки и сбор предложений участников с техническим заданием содержащим неточные (некорректные) сведения в описании является недопустимым.

В настоящее время согласно сведений на ЭТП проведена процедура переторжки, комиссия проводит оценку заявок.

Руководствуясь, п. 1 ч.10 ст. 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», ч. 17-20 ст. 18.1 ФЗ от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», прошу:

1. Признать жалобу обоснованной.
2. Отменить все протоколы закупочной комиссии составленные в ходе проведения открытого запроса цен №69/2018-Э в электронной форме участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора поставки свай железобетонных для объекта: «Приобретение и реконструкция РП 10кВ №16 с питающими, распределительными сетями электроснабжения и подстанциями г. Нягань» проводимым Открытым акционерным обществом «Югорская территориальная энергетическая компания - Региональные сети».
3. Внести изменения в Документацию о закупке по открытому запросу цен №69/2018-Э в электронной форме на право заключения договора поставки свай железобетонных для объекта: «Приобретение и реконструкция РП 10кВ №16 с питающими, распределительными сетями электроснабжения и подстанциями г. Нягань» (код 2.1.2.6.1.1 Объект 6.1.1. ВЛ-10 кВ) в части установления соответствия по маркировке свай С 35.8-1; С 35.6-1 требованиям нормативного документа по данному виду продукции, а именно по серии 3.407.9-146 Унифицированные конструкции свайных фундаментов для стальных опор ВЛ – 500 кВ предназначенных для данного вида продукции.

Приложение:

1. Протокол № 391 рассмотрения заявок открытого запроса цен №69/2018-Э от 27.06.2018 г.
2. Техническое задание раздел 4 Документации о закупке №69/2018-Э
3. Унифицированные конструкции свайных фундаментов для стальных опор ВЛ – 500 кВ серия 3.407.9-146 (выпуск 2) (лист 1).
4. Государственный отраслевой стандарт 19804-2012 (Извлечение). Приложение А таблица А- 1.
5. Документация о закупке №69/2018-Э (пп.2 п. 1.3.4 и пп.3 п. 1.3.5 - Извлечение).
6. Техническое задание АО «Салаватский экспериментальный механический завод» исх. №70 от 31.05.2018 г.
7. Приказ на директора.
8. Доверенность представителя №1/ю от 01.12.2017 г.

Представитель

АО «Салаватский экспериментальный
механический завод»

по доверенности № 1/Ю от 01.12.2017 г.

АО
"САЛАВАТСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТ
АЛЬНЫЙ
МЕХАНИЧЕСКИ
Й ЗАВОД"

Подписано
цифровой
подписью: АО
"САЛАВАТСКИЙ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬН
ЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД"
Дата: 2018.07.06
15:17:04 +05'00'



И. В. Сорокина