

*к/к - 03.06.2019 - 12*

[ЭЛКОМ ОФИС <office@elcom.org.ru>]

Пнд, 03-6-2019 16:22

**От:** [ЭЛКОМ ОФИС <office@elcom.org.ru>]

**Кому:** [to86@fas.gov.ru]

**Тема:** Жалоба от ООО ЭЛКОМ


**Attachments:** [В УФАС по ХМАО-Югре\_03.06.2019 Изм.2.docx.sig 52.1 KB] [В УФАС по ХМАО-Югре\_03.06.2019 Изм.2.pdf 3.3 MB] [В УФАС по ХМАО-Югре\_03.06.2019 Изм.2.pdf.sig 261.4 KB]

Настоящим направляем Вам жалобу от ООО "ЭЛКОМ" (исходящий номер 0306/КС-1 от 03.06.2019 года).

Просим в ответном письме указать входящий номер данного документа.

Спасибо.

С уважением,  
Компания ЭЛКОМ



*к. 06.13  
в 10.00*



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛКОМ»**  
Юридический адрес: 123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.1, помещение 1, офис 11.  
ИНН: 7718953443, КПП: 770301001, ОГРН 5137746003270, ОКПО 18905262  
Основной ОКВЭД: 46.69.5  
Адрес для отправки корреспонденции: 123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.1, помещение 1, офис 11.  
Телефон: 8-922 420 6750, 8-916 968 7787  
e-mail: office@elcom.org.ru  
Сайт: www.elcom.org.ru

Исх. № 0306/КС-1 от 03.06.2019

В Управление Федеральной антимонопольной  
службы по Ханты-Мансийскому автономному  
округу-Югре

628011, Ханты-Мансийский автономный  
округ - Югра, г.Ханты-Мансийск, ул.Мира,  
д.27

Заявитель: ООО «Элком»

ИНН 7718953443

Адрес: 123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева,  
д.1, помещение 1, офис 11

Эл. Почта: office@elcom.org.ru

Телефон: 8-922 420 6750, 8-916 968 7787

Жалоба

На действия (бездействие) заказчика.

15.05.2019 на сайте <http://zakupki.gov.ru> размещено извещение (реестровый номер извещения 31907869150) о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право Поставки оборудования для объекта: «Реконструкция ПС-35/10 кВ №119 г. Лянтор».

Предметом закупки является:

- Блок вакуумного выключателя наружной установки с тремя встроенными трансформантами тока со стороны верхних контактов (3 шт.)
- Блок разъединителя ОПН-35
- Блок с ТН-35
- Шкаф промежуточных зажимов ШЗВ (с обогревом)
- Шкаф трансформатора собственных нужд с трансформатором
- Кабели, провода, шины.

Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СУРГУТСКИЕ РАЙОННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СУРГУТСКИЙ РАЙОН. (ИНН 8617017320, КПП 861701001, ОГРН 1028601680645, Место нахождения: 628433, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, поселок городского типа Белый Яр, улица Таежная, дом 3.

Дата и время окончания подачи заявок: 04.06.2019 в 08:00

Дата подведения итогов: 13.06.2019

Заявитель - ООО «Элком», заинтересовавшись настоящим заказом, изучило всю имеющуюся на электронной площадке информацию, касающуюся данной закупки, и считает, что закупочная документация содержит избыточные требования к оборудованию с определенными характеристиками, которым в точности отвечает товар только одного из поставщиков, чем нарушены требования Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».

1. В техническом задании на поставку оборудования, указаны временные характеристики для вакуумного выключателя 35 кВ:

- полное время отключения выключателя не более 0,06 с.;
- собственное время отключения - не более 0,04 с;
- собственное время включения - не более 0,08 с;

Между тем, требования к вакуумным выключателям регламентируются ГОСТ 52565-2006, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 8024-90 и подтверждаются протоколами типовых испытаний. Указанные выше временные характеристики данными нормативными документами не регламентируются, определяются по результатам испытаний.

В письме ФАС РФ от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16 указано, что при установлении заказчиком в документации, извещении о закупке требований к описанию участниками закупки товаров следует учесть, что Закон о контрактной системе не обязывает участника закупки иметь в наличии товар в момент подачи заявки, в связи с чем требования заказчика подробно описать в заявке (путем предоставления показателей и (или) их значений, как в виде одного значения, диапазона значений, так и сохранения неизменного значения) химический состав и (или) компоненты товара, и (или) показатели технологии производства, испытания товара, и (или) показатели, значения которых становятся известными при испытании определенной партии товара после его производства, имеют признаки ограничения доступа к участию в закупке.

Поэтому установление в технической документации указанных выше временных характеристик, которые становятся известными только после испытаний является ограничением доступа к участию в закупке.

Кроме того, при проведении ООО «Элком» анализа указанных заказчиком временных характеристик выяснилось, что указанные временные характеристики, в точности, отвечающие требованиям заказчика, может соблюсти, (предоставив протокол испытаний), только один завод-изготовитель вакуумных выключателей - ОАО «Электроцит Самара». Данное обстоятельство может указывать, что технические требования к поставляемой продукции описанию составлено заказчиком под продукцию конкретного поставщика.

В связи с вышесказанным считаем подобное установление к вакуумным выключателям требований приведенных временных характеристик недопустимыми. Данные

избыточные требования приводят к ограничению возможности предложения эквивалентной продукции, соответствующей всем нормам, установленным в России, и подтверждёнными протоколами испытаний, ограничению прав поставщиков и производителей, желающих участвовать в конкурсе, а также создает необоснованные барьеры, чем нарушаются нормы и требования ст.1, ст.3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в части обеспечения расширения возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, добросовестной конкуренции, равноправия, справедливости, предотвращения коррупции и других злоупотреблений.

2. В техническом задании на поставку оборудования, также указаны требования по коммутационному ресурсу при токе КЗ для вакуумного выключателя 35 кВ:

- коммутационный ресурс при токе КЗ, циклов ВО (включения-отключения) – 75, где значение тока КЗ (исходя из полученного на площадке ответа на вопрос) равно значению номинального тока отключения (25 кА)

Указанный выше параметр (количество циклов ВО (включения-отключения)) ГОСТ 52565-2006 не регламентируются, параметр нормируется в ТУ и эксплуатационных документах каждого из производителей исходя из результатов проведенных типовых испытаний. Так каждый завод-изготовитель индивидуально определяет проведение испытаний на конкретное число циклов ВО (*циклы ВО — операция включения и незамедлительно (без преднамеренной выдержки времени) следующая за ней операция отключения*).

ГОСТ 52565-2006 регламентирует только количество циклов отключения (О) - при номинального тока отключения (25 кА) допускаемое число отключений должно быть не менее 25, а так же количество циклов включения (В) - минимальное допустимое число включений при токе КЗ, равному значению номинального тока отключения (25 кА), должно быть не менее 50% допустимого числа отключений т.е не менее 13.

В письме ФАС РФ от 1 июля 2016 г. N ИА/44536/16 указано, что значения, указанные в документации извещения о закупке, не должны противоречить требованиям Стандарта, а также не должны вводить участников закупки в заблуждение и позволять указать в заявке противоречащие положениям Стандарта показатели и (или) их значения. Так, например, если показатель в Стандарте определен любым допустимым значением от 10 до 20 единиц, то значения, содержащиеся в документации, извещении о закупке и в отношении которых участники закупки делают свое предложение, не должны:

- 1) позволять участникам закупки указать в своих заявках значения, которые противоречат требованиям Стандарта, например, значение - 5 единиц;
- 2) вводить участников закупки в заблуждение, предусматривая в документации значения, например, от 10 до 30 единиц, которые впоследствии могут рассматриваться комиссией заказчика по осуществлению закупок как



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛКОМ»**  
Юридический адрес: 123100, г. Москва, ул. Сергея Макееева, д.1, помещене 1, офис 11.  
ИНН: 7718953443, КПП: 770301001, ОГРН 5137746003270, ОКПО 18905262  
Основной ОКВЭД: 46.69.5  
Адрес для отправки корреспонденции: 123100, г. Москва, ул. Сергея Макееева, д.1, помещене 1, офис 11.  
Телефон: 8-922 420 6750, 8-916 968 7787  
e-mail: office@elcom.org.ru  
Сайт: www.elcom.org.ru

соответствующие значениям документации, извещения о проведении закупки, но в свою очередь противоречащие требованиям Стандарта, что повлечет отклонение заявки участника закупки.

При проведении ООО «Элком» анализа технических характеристик вакуумных выключателей 35 кВ различных производителей выяснилось следующее:

- ни один из производителей не готов подтвердить протоколами испытаний коммутационный ресурс выключателя в 75 циклов ВО (включения-отключения) при коммутации тока отключения (тока КЗ)
- без предоставления протоколов испытаний, с предоставлением ничем не подтвержденного гарантийного письма о соблюдении этого параметра готов представить только один завод-изготовитель ОАО «Электроцит Самара».

Данное обстоятельство может указывать, что технические требования к поставляемой продукции описание составлено заказчиком под продукцию конкретного поставщика.

3. В техническом задании указаны требования по габаритам выключателя, а именно: - высота не более 2150 мм; - ширина не более 1700 мм; - глубина не более 760 мм.

Следует отметить, что заказчиком производится закупка Блока вакуумного выключателя, составной частью которого является выключатель. Требования к габаритам самого блока не установлено и, соответственно, размещение оборудования на нем в соответствии всех установленных норм (в том числе по ПУЭ) входит в ответственность завода-изготовителя блока, который и определяет габариты блока в соответствии технического задания и рабочей документации. Установка габаритных требований к составной части блока является избыточной.

Отдельно хотим отметить, что указанным габаритам выключателя соответствует единственный производитель ОАО «Электроцит Самара», что не позволяет создать необходимую конкурентную среду в данном конкурсе.

Присутствие в закупочной документации указанных выше избыточных требований свидетельствует об ограничении конкуренции и необоснованном создании преимуществ отдельному участнику закупки, что является основанием для подачи жалобы в ФАС на нарушение требований закона «О контрактной системе в сфере закупок» и антимонопольного законодательства.

На основании изложенного

Просим

1. Провести проверку по изложенным в жалобе фактам нарушения законодательства в сфере защиты конкуренции и о противодействии коррупции при размещении закупки №31907869150, и признать жалобу обоснованной



ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

**ЭЛКОМ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭЛКОМ»

Юридический адрес: 123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.1, помещение 1, офис 11.  
ИНН: 7718953443, КПП: 770301001, ОГРН 5137746003270, ОКПО 18905262

Основной ОКВЭД: 46.69.5

Адрес для отправки корреспонденции: 123100, г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.1, помещение 1, офис 11.

Телефон: 8-922 420 6750, 8-916 968 7787

e-mail: [office@elcom.org.ru](mailto:office@elcom.org.ru)

Сайт: [www.elcom.org.ru](http://www.elcom.org.ru)

2. Приостановить проведение закупки до рассмотрения настоящей жалобы, по существу.
3. Обязать Заказчика внести изменения в техническую документацию закупки, удалить из технического задания избыточные требования к оборудованию поставки.

Генеральный директор ООО «Элком»



М.Н. Зинов

Контактное лицо:

Ситников Сергей Геннадьевич,

юрист, 8-985-105-56-03,

[t2901052@yandex.ru](mailto:t2901052@yandex.ru)